



NUMER OBWODU	14	15	16	17	19
MOC	1,45 kW	0,73 kW			3,2 kW
PRĄD	6,3 A	3,2 A			13,9 A
NAZWA ODB.	OŚWIETLENIE sala102, sala103	OŚWIETLENIE KIOSK, POM.108 POM.109, WC	ZEGAR SZKOLNY I DZWONEK POM 101	REZERWA	ZASILANIE TK2
PRZEWÓD	YDY 3x2,5/ YDYp3x1,5	YDY 3x1,5/ YDYp3x1,5			YDYzo 5x4

UKŁAD SIECIOWY TN-S  
SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Obiekt: Gimnazjum Nr10 im.Tadeusza Kościuszki w Rzeszowie ul. Partyzantów 10a	Zespół projektowy	inz. Janusz Bukowski	E-456/94	Temat: Remont instalacji elektrycznej	Skala: ---	Nr arch.
		mgr inż. Grzegorz Kucharski			Nazwa rysunku: Schemat ideowy TE-12 (I piętro)	Data: 12.2011
BIURO OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ J. Bukowski & M.A.Bukowska 35-303 Rzeszów ul. Kwietniowa 46 tel 602725219	Sprawdził	mgr inż. Ryszard Rogoziński	E-173/80			