

## Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

**Dotyczy przetargu nieograniczonego „Remont instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum Nr 10 przy ul. Partyzantów 10a w Rzeszowie”**

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) informuję, że jeden z Wykonawców w dniu 12 czerwca 2014 r. zwrócił się (e-mailem) z następującymi pytaniami:

### Pytanie nr 1

Przedmiar robót dział „prace demontażowe” pozycja 1.15 a jest **Montaż** skrzynek i rozdzielnic... szt. 2 a czy nie powinno być Demontaż skrzynek... ?

### Odpowiedź:

Pozycja 1.15 w dziale „prace demontażowe” jest demontażem. (Poz. przyjęta z cennika 5-08 przez analogię).

### Pytanie nr 2


Zamawiający wymaga załączenia do oferty kosztorysu szczegółowego, proszę zatem udostępnić przedmiar robót z przypisanym materiałem do danej pozycji kosztorysowej lub proszę podać ilości i rodzaj przewodów w pozycjach przedmiaru od 3.25 do 3.35 oraz od 6.4 do 6.7

### Odpowiedź:

Zamawiający informuje:

- przewody w pozycjach przedmiaru od 3.25 do 3.35 podano w załączniku;
- przewody w pozycjach przedmiaru od 6.4 do 6.6 to przewód o odporności ogniowej PH90 i przekroju 3x1,5 mm<sup>2</sup>;
- przewód w pozycji przedmiaru od 6.7 to przewód o odporności ogniowej PH90 i przekroju 3x2,5 mm<sup>2</sup>.

Zamawiający informuje jednocześnie, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i upływa o godz. 9:00 w dniu 20 czerwca 2014 r.

D Y R E K T O R  
Gimnazjum Nr 10  
im. T. Kościuszki w Rzeszowie  
  
mgr Grażyna Lachcik