

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy przetargu nieograniczonego „Remont instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum Nr 10 przy ul. Partyzantów 10a w Rzeszowie”

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) informuję, że jeden z Wykonawców w dniu 11 czerwca 2014 r. zwrócił się (e-mailem) z następującymi pytaniami:

Pytanie nr 1

W zamieszczonych dokumentach przetargowych brakuje SIWZ wraz z projektem umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż cała dokumentacja przetargowa zamieszczona jest na stronie internetowej.

W przypadku niemożności odczytania/ściągnięcia plików z dokumentacją przetargową, proszę o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu Zamawiającemu – wtedy całość dokumentacji zostanie przesłana - wg wyboru Wykonawcy - w formie elektronicznej (bezpłatnie) lub papierowej (odpłatnie).


Pytanie nr 2

Czy w zakresie remontu jest wykonanie samej instalacji oświetlenia ewakuacyjnego bez dostawy opraw awaryjnych i ewakuacyjnych oraz centralnej baterii (w przedmiarze nie występują)?

Odpowiedź:

Zakres niniejszego przetargu nie obejmuje montażu opraw ewakuacyjnych, centralnej baterii i elementów sterujących.

Zamawiający informuje jednocześnie, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i upływa o godz. 9:00 w dniu 20 czerwca 2014 r.

DYREKTOR
Gimnazjum Nr 10
im. T. Kościuszki w Rzeszowie

mgr Grażyna Lachcik